

MELDINGSFORMULIER SLAPEN IN EEN NIET-LOGIESGEBOUW

Gegevens melder

Naam :
Contactpersoon :
Adres :
Postcode/plaats :
Telefoon :

Gegevens bouwwerk

Naam :
Contactpersoon :
Adres :
Postcode/plaats :
Telefoon :

Kenmerk en datum van de gebruiksmelding of gebruiksvergunning van het bouwwerk:

.....

Datum(s) en tijdstip(pen) waarop in het bouwwerk wordt geslapen:

.....

Aantal personen dat in het bouwwerk zal slapen:

.....


Ondergetekende verklaart dat tijdens het slapen bijgevoegde voorschriften in acht worden genomen.

Naam en handtekening melder

Dit formulier dient bij het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst) te worden ingediend.

VOORSCHRIFTEN

1. In het bouwwerk mag zonder schriftelijke toestemming van Brandweer Gelderland-Midden niet worden geslapen.
2. De ruimten waarin wordt overnacht, moeten (tijdelijk) worden voorzien van rookmelders (9 Volt). De plaats en het aantal rookmelders per ruimte moet door de brandweer worden bepaald.
3. In elke ruimte waarin wordt overnacht, moet ten minste één persoon van 18 jaar of ouder aanwezig zijn die bij deze groep overnacht. Deze persoon heeft tot taak om bij een ontruiming de aanwezigen naar buiten te begeleiden en daar de compleetheid van de groep te checken.
4. Tijdens de overnachting moeten per bouwlaag permanent ten minste 2 wakende personen aanwezig zijn die controlerondes lopen. Deze personen moeten beschikken over een geldig certificaat Bedrijfshulpverlener (BHV) en mogen niet onder invloed van alcohol of drugs verkeren.
5. In het bouwwerk moet een instructie "Wat te doen bij brand" aanwezig zijn. Alle gasten dienen mondeling een instructie "Wat te doen bij brand" en de opgestelde huisregels te krijgen in een taal die men machtig is (bijv. Engels).
6. Een rookverbod moet worden nageleefd.
7. Bij de bepaling van het aantal slaapplekken moet voldaan worden aan de onderstaande situatie.



Tussen de vakken van de slaapplekken moeten de door de vrije ruimte tussen de slaapplekken ontstane gangpaden (vluchtroutes) worden vrijgehouden. Deze gangpaden moeten rechtstreeks leiden naar een (nood)uitgang.

8. Tijdens overnachtingen moet bij de entree van het bouwwerk een logboek aanwezig zijn.
9. Ten minste acht weken voorafgaand aan de overnachting moet bij de afdeling Risicobeheersing van Brandweer Gelderland-Midden (een) plattegrondtekening(en) van het bouwwerk worden ingediend met daarop aangegeven:
 - de (nood)uitgangen;
 - de blusmiddelen;
 - de hand(brand)melders;
 - de rookmelders;
 - de nood- en transparantverlichting;
 - de draairichting van vluchtdeuren;
 - de sluitinrichting van vluchtdeuren;
 - de indeling van vakken van de slaapplekken;
 - de vrije ruimten ten behoeve van ontvluchting.

10. Een ontruimingsplan gebaseerd op het tijdelijke gebruik dient aanwezig te zijn en, ter beoordeling van de brandweer namens het bevoegde gezag, zo nodig getest te worden met een ontruimingsoefening.